

アンカー試験結果一覧表

No	アンカー名称	試験	初期荷重 (kN)	計画最大 荷重 (kN)	塑性変位 (mm)	弾性変位 (mm)	管理限界値			判定
							理論値 (mm)	上限値 (mm)	下限値 (mm)	
1	A-1	適性	40.00	500.00	4.10	69.60	59.51	65.46	53.56	合格
2	A-2	適性	50.00	625.00	3.75	27.25	29.75	32.73	26.78	合格
3	A-3	確認	50.00	625.00	3.32	53.13	59.50	65.45	53.55	合格
4	A-4	確認	50.00	625.00	0.61	16.68	18.34	20.17	16.51	合格
5	A-5	確認	50.00	625.00	2.11	15.99	18.34	20.17	16.51	合格